



# PROVINCIA DI BENEVENTO


Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche  
Servizio Energia

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Uscita  
Nr. Prot. 0004898 Data 07/06/2011  
Oggetto DITTA HAPPY ENERGY  
AUTORIZZAZIONE IMPIANTO  
Dest. n.d.

TER DOCUMENTALE

DEL

DECRETO DIRIGENZIALE



AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

DIRIGENTE SETTORE

Dott. Luigi Velleca

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianpaolo Signoriello

RESP. DI PROCEDIMENTO

Dott. Gianpaolo Signoriello

**OGGETTO: D. Lgs. 387/03, art. 12, DGR n. 1642/09 e DGP n. 814/09. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaico, di potenza prevista pari a 998,80 MWp – località Canepino nel Comune di Morcone (Bn)**

**Proponente: Ditta Happy Energy srl (ex pratica Bolella Michelina) con sede in Benevento – Viale Mellusi 78.**





## PROVINCIA DI BENEVENTO

### IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 statuisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che la DGR 1642/09 disciplina "lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in merito all'installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile", costituendo la stessa atto generale di indirizzo per l'amministrazione precedente;
- che con DGR 1642/09, la Giunta Regionale ha affidato alle Provincie le competenze per lo svolgimento delle procedure autorizzative alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fino alla potenza di 1 MW.
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 814 del 29.12.2009, si procedeva alla presa d'atto della D.G.R. n. 1642 del 30.10.2009;
- che la determinazione, n. 220 del 10.09 2009, del dirigente il Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche della Provincia di Benevento, concerne la istituzione della conferenza di servizi;





## PROVINCIA DI BENEVENTO

### CONSIDERATO

- che con nota acquisita al protocollo provinciale n. 5672 del 25/02/2010 la ditta Bolella Michelina con sede in Morcone (BN) alla c.da Coste, ha presentato istanza, con allegato progetto definitivo, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, mediante tecnologia fotovoltaica, per una potenza nominale di 998,80 KWp, da realizzare in località Canepino nel comune di Morcone(BN) su terreni riportati in Catasto come di seguito indicati:

**Comune di Morcone (BN) - foglio 14- p.lle 261,310,311,312,313,366,393.**

- che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
  - dati generali del proponente;
  - dati e planimetrie descrittivi del sito;
  - soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
  - planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
  - relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di Esecuzione dei lavori di costruzione;
  - analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
  - certificato di destinazione urbanistica;
  - certificazione sulla titolarità dei suoli;
- che, con nota prot. n.7317 del 24/06/2010 è stata indetta e convocata la prima riunione della prescritta Conferenza dei Servizi per il giorno 09/07/2010;
- che il verbale della riunione di Conferenza è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate con nota del 14/07/2010 prot. n. 10249;
- che, con nota prot. n. 8525 del 03/08/2010 è stata indetta e convocata la seconda riunione della prescritta Conferenza dei Servizi per il giorno 14/09/2010;
- che il verbale della riunione di Conferenza è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate con nota del 22/09/2010 prot. n. 14213;
- che, con nota prot. n. 4411 del 18/05/2011 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno 24/05/2011;

### PRESO ATTO

dei pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate di seguito riportati:

- a) Arpac - con nota prot. n. 363 del 19/01/2011 esprime parere favorevole con prescrizioni.
- b) nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, - Garigliano e Volturno prot. n. 4838 del 24/05/2011, con la quale si ribadisce il parere favorevole ai lavori in progetto espresso con precedente nota prot. n. 7039 del 13/08/2010 nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni ;





## PROVINCIA DI BENEVENTO

- c) Comando RFC Regionale Campania – con nota prot. n. 19748 del 09/12/2010 esprime “nulla osta di competenza. Si evidenzia l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.....(Omissis) Si fa presente che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici .... la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10° Reparto Infrastrutture per il tramite dell’Ufficio B.C.M.”
- d) Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania prot. n. 3270 del 07/03/2011 con la quale si esprime la non competenza;
- e) ENEL – Trasmissione TICA codice di rintracciabilità : T0080581;
- f) nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. di Napoli, prot. n. 3526 del 24/06/2010, con la quale “si prende atto dell’assenza d’interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti a 20 KW e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso, sia in esercizio che in progetto, ricadenti sotto la giurisdizione di questo Ufficio”.
- g) Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni – nota prot. IT/ I.E./ NL/ 2011 prot. n. 15058 del 28/10/2010 con la quale si rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell’impianto indicato in oggetto con prescrizioni;
- h) nota della Regione Campania – settore BCA – Assente - a norma dell’art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. “si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell’ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;
- i) relazione istruttoria del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento prot. n. 400725 del 20/05/2011 con la quale si esprime parere positivo con prescrizioni;
- j) Comune di Morcone nota prot. n.5894 del 23/05/11 certifica l’assenza di vincoli nell’area interessata dall’intervento;
- k) Nota prot. n. 590254 del 09/07/2010 della Regione Campania – S.T.A.P.F. –con la quale si comunica che “..... (Omissis)le particelle de quo del foglio 14 sono risultate escluse dalle aree soggette a “Vincolo Idrogeologico”, istituito ai sensi del R.D. n. 3267/1923”;
- l) Nota prot. 570719del 05/07/2010 della Regione Campania – Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile con la quale si dichiara che “.....(Omissis) il Settore non è tenuto ad esprimere parere di competenza per quanto attiene impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in quanto gli stessi non producono emissioni in atmosfera ....(Omissis)”;
- m) nota della Giunta Regionale della Campania – Settore Regolazione dei Mercati - del 21/07/2010 prot. n. 623854, con la quale si dichiara che “ non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto limitatamente agli aspetti della produzione energetica da fonte rinnovabile”;
- n) nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento, prot. n. 2942 del 07/02/2011 con la quale si richiedono integrazioni.
- La società, facendo seguito a tale richiesta comunica che ha provveduto con certificazione prot. n 3219/11 del 16/03/2011 rilasciata dal Comune di Morcone, ad





## PROVINCIA DI BENEVENTO

attestare l'assenza di qualsiasi vincolo previsto dall'art. 42 del D.Lgs 42/2004 e quindi anche l'assenza di vincoli per presenza di territori boschivi di cui alla lett. G) del suddetto articolo.

Risulta assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

- o) nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, prot. n. 2575 del 25/02/2011 con la quale esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere con prescrizioni;
- p) Giunta Regionale della Campania - SIRCA con nota prot. n. 244775 del 29/03/2011 si rileva che "..... (Omissis) il proponente deve presentare in sede di Conferenza di Servizi attestazione rilasciata dallo STAPA - CePICA di Benevento in cui si dichiara che l'insediamento energetico non insiste su particelle destinate a viticoltura DOC e/0 DOCG.

Lo STAPA - CePICA di Benevento, con nota prot. n. 408381 del 24/05/2011 attesta che" .....(Omissis) le particelle catastali 311,310,312,313,366,393,261 del fg. 14 del Comune di Morcone localizzate alla c.da Canepino ....(Omissis) non risultano investite a vigneto DOC/DOCG.

- q) Azienda Sanitaria Locale Benevento 1: con nota prot. n. 71502 del 24/05/2011 esprime parere sanitario favorevole, nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Arpac e fatte salve le ulteriori cautele che si dovessero rendere necessarie in corso di esercizio, a tutela della salute pubblica.
- r) Nota della Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità: nota prot. n. 11165 del 25/10/2010 con cui si esprime parere preliminare favorevole con prescrizioni.
- s) Comunità Montana del Titerno ed Alto Tammaro: assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

### CONSIDERATO

- che l'art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Provincia di Benevento Settore Territorio e Ambiente - Trasporti e Politiche Energetiche - costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

### TENUTO CONTO

- dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;







## PROVINCIA DI BENEVENTO

### CONSTATATO

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico".

### RITENUTO

di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente ed il Comune sede dell'intervento;

### VISTO

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la DGR 1642/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Gianpaolo Signoriello e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore dott. Luigi Velleca

### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di autorizzare il progetto proposto dalla società Happy Energy ( ex pratica Bolella Michelina) srl con sede legale in Benevento al viale Mellusi, 78, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, per una potenza nominale complessiva di 998,80 KWp da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Morcone (BN) , in località Canepino;
2. di autorizzare la connessione dell'impianto mediante (vedi modalità di connessione);
3. l'impianto, nonché le opere connesse, come gli adeguamenti alla viabilità di accesso e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole del layout di centrale del progetto definitivo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

**Di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:**





## PROVINCIA DI BENEVENTO

### Prescrizioni del Genio Civile di Benevento:

1. la società Happy Energy srl ( ex Bolella Michelina) comunichi al Settore del Genio Civile di Benevento, almeno 15 giorni prima, l'inizio dei lavori;
2. la stessa provveda, con l'inizio dei lavori, a trasmettere al Settore del Genio Civile di Benevento l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 4,64 quale integrazione del primo versamento di € 83,15 PARI al 35% delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n. 21965181 – codice 1502 – intestato a "Regione Campania – Servizio Tesoreria";
3. la costruzione dell'elettrodotto avvenga in conformità al progetto e alle integrazioni valutate nell'istruttoria con particolare attenzione alla profondità di posa del cavo ;
4. siano rispettate le prescrizioni di legge vigente in materia per:
  - gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
  - gli attraversamenti e avvicinamenti con le linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni con separata corrispondenza;
5. decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Società Happy Energy srl richieda formalmente al Settore Genio Civile di Benevento gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima, nonché la quantificazione dell'importo che sarà tenuta a versare a conguaglio per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico.

### Prescrizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici Salerno, Avellino , Caserta e Benevento

- nell'area in cui è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi, da effettuarsi con maglia più stretta nella zona classificata come a rischio archeologico medio ( Unità di Ricognizione 4, così denominata nella planimetria allegata alla relazione di rischio archeologico);
  - lo scavo del cavidotto e le restanti opere di scavo e movimento terra previste dal progetto dovranno avvenire sotto il costante controllo archeologico;
  - qualora si individuassero strutture o livelli antichi si dovrà procedere allo scavo stratigrafico;
  - le indagini archeologiche dovranno essere eseguite da archeologi professionisti, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente a questa Soprintendenza;
- **Prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno:**
- il sito interessato dall'impianto in epigrafe ricade in area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco – C1, in cui occorre assicurare il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.M. LL.PP.11 marzo 1988, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni ;



## PROVINCIA DI BENEVENTO

- con riguardo agli altri aspetti di competenza della scrivente Autorità si rileva che l'intervento da realizzare non interferisce con la pianificazione di bacino in itinere.

### **Prescrizioni Arpac :**

- Tutti i conduttori della rete interna al campo fotovoltaico nonché il collegamento alla cabina devono essere del tipo cordato ad elica e le D.P.A. relative alla cabina di trasformazione dovranno ricadere all'interno della recinzione dell'impianto.
- La società proponente dovrà comunicare a questa agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

### **Parere su relazione previsionale Impatto acustico. L. 447/95**

- La società proponente dovrà comunicare a questa agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

### **Prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania**

1. Siano rispettate le prescrizioni di legge vigente in materia per:
  - gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
  - gli attraversamenti e avvicinamenti con le linee di telecomunicazione interrate ed aeree indicate nella planimetria inviata con separata corrispondenza;
2. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Il presente N.O. viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dalla società Happy Energy srl registrato a Benevento il 21/09/2010 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che ne derivano all'ex Ministero delle Comunicazioni ora Ministero dello Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs n. 259 del 01/08/2003 C.C. E.

Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto a lavori ultimati, dovrà essere dotato del definitivo N.O. di competenza di questo ispettorato alla costruzione ed esercizio, che sarà rilasciato:

- Dopo esito favorevole di eventuale sopralluogo tecnico;
- Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'impianto elettrico in oggetto e gli impianti TLC eventualmente interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I.103-6.







## PROVINCIA DI BENEVENTO

- Dopo aver presentato a lavori ultimati, dichiarazione di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia relativamente ai punti 1) e 2)

### **Prescrizioni della Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture e Viabilità**

Sia realizzato idoneo sistema di raccolta delle acque in modo da:

- Non aggravare il carico idraulico della strada comunale Cornachisi e indirettamente quello della vicina S.P. 66;
- Non violare l'art. 15 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

### **Obblighi del Proponente:**

- Ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, sulla base dello specifico piano di dismissione, presentato in allegato al progetto, e che indica le metodiche per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi. A tal fine il Proponente sarà tenuto a prestare, in favore della Provincia di Benevento, una cauzione di € 175.000,00 (corrispondente al 5% del valore presunto dell'investimento e avente durata pari alla vita tecnica dell'impianto così come indicato in progetto) mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino
- Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, alla Provincia di Benevento (Settore Territorio ed Ambiente – Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia) tale garanzia fideiussoria con raccomandata a/r;
- A tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- Ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia, al Genio Civile di Benevento, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e dalla D.G.R. 1642 del 30/10/2009, dovranno avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di ritiro della presente Autorizzazione in caso di consegna a mano; in caso di invio mediante raccomandata a/r farà fede la data di avvenuta ricezione. Ad ogni modo, i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Benevento (Settore Territorio ed Ambiente – Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia) con raccomandata a/r. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
- L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il





## PROVINCIA DI BENEVENTO

- provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- Il proponente comunica alla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia - la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
  - Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia a seguito di motivata richiesta del proponente.
  - Il proponente trasmette alla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Trasmettere il presente atto alle Amministrazioni interessate al procedimento, partecipanti alla Conferenza di Servizio, anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;

La Provincia di Benevento si riserva di comunicare, con nota a parte, l'importo per gli oneri istruttori previsti dall'art.9 punto 9.1 del D.M. 10/09/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2010 in corso di quantificazione da parte dell'Ente e, comunque, in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento presunto pari a € 3.500.000,00.

Copia del presente atto è inviata all'Albo pretorio della Provincia di Benevento per opportuna conoscenza e sarà pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale della Provincia; sarà, altresì, consultabile sul sito dell'Assessorato alle politiche Energetiche ed ai Trasporti della Provincia di Benevento all'indirizzo [www.assessoratoprovinciabn.it/energia/](http://www.assessoratoprovinciabn.it/energia/) nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luigi Velleca

