

F.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 23 DIC. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 656 del 19 DIC. 2003

**Oggetto:** Rettifica delibera di G.P. n.624 del 12.12.2003. - Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese. - Approvazione nuovo quadro economico.-

L'anno duemilatre il giorno diecimano del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 12170 del 19.12.2003 che qui di seguito si riporta integralmente:

**"PREMESSO:**

- **che** con delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di €.81.869,59;
- **Che** nella elaborazione del progetto e nella definizione del quadro economico, per mero errore sono state assunte le risultanze del computo metrico estimativo nella sua stesura non definitiva;
- **Ritenuto** necessario dover apportare le modifiche al progetto ed al conseguente quadro economico di spesa che risulta complessivamente di € .100.000,00, così modificato

A) importo a base d'asta .

- per lavori €. 75.000,00
- di cui per oneri per la sicurezza: €. 2.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per IVA sui lavori il 20% €. 15.000,00
- Accantonamento art.18 Legge 109/94 €. 1.425,00
- Per imprevisti compreso IVA €. 6.575,00
- Lavori in economia da liquidare a fattura €. 2.000,00

**Sommano complessivamente €. 100.000,00**

Ritenuto dover procedere, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con la delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003, alla riapprovazione del progetto indicato in oggetto nel suo effettivo importo di spesa;

**Per quanto sopra detto si propone di:**

- Procedere, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con la delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003, alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di complessivi € 100.000,00 come risultanti dal su riportato quadro economico;
- confermare l'impegno di spesa n°2928 /03 Cap. 14972 per €81.869,59, già assunto con la delibera di G.P. n°624/2003;
- impegnare la maggiore spesa di €. 18.130,41 sul capitolo n°14972 del bilancio 2003;
- confermare il gruppo di progettazione indicato nella delibera di G.P. n°624/2003.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Fedeppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muallo)

REGISTRO REGIONALE  
DELLA CONTABILITÀ  
PROGR. N. 2928/03  
CAP. 14972  
6

Mod. 2928/03  
01

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di procedere, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con la delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003, alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di complessivi € 100.000,00 come risultanti dal sotto riportato quadro economico:

A) importo a base d'asta

- per lavori €. 75.000,00
- di cui per oneri per la sicurezza: €. 2.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per IVA sui lavori il 20% €. 15.000,00
- Accantonamento art.18 Legge 109/94 €. 1.425,00
- Per imprevisti compreso IVA €. 6.575,00
- Lavori in economia da liquidare a fattura €. 2.000,00

**Sommano complessivamente €. 100.000,00**

- di confermare l'impegno di spesa n°2928 /03 Cap. 14972 per €81.869,59, già assunto con la delibera di G.P. n°624/2003;

- di impegnare la maggiore spesa di €. 18.130,41 sul capitolo n°14972 del bilancio 2003;

- di confermare il gruppo di progettazione indicato nella delibera di G.P. n°624/2003.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 222 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 23 DIC. 2003

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 DIC. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 13 GEN. 2004  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 GEN. 2004.

- ✦ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 13 GEN. 2004

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

ES. 231  
15.1.04

Copia per

✦ SETTORE Si a mano

✦ SETTORE FINANZA

SETTORE \_\_\_\_\_

✦ Revisori dei Conti

✦ Nucleo di Valutazione

il 511366 prot. n. \_\_\_\_\_

il 20 12 03 prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Assessorato LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

Prot. S.I. n. 12170 del 19 DIC. 2003

### RAPPORTO

**OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del lago di Telese. Rettifica ed integrazione delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003.**

#### PREMESSO:

- che con delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di €.81.869,59;
- Che nella elaborazione del progetto e nella definizione del quadro economico, per mero errore sono state assunte le risultanze del computo metrico estimativo nella sua stesura non definitiva;
- **Ritenuto** necessario dover apportare le modifiche al progetto ed al conseguente quadro economico di spesa che risulta complessivamente di €.100.000,00, così modificato

#### A) importo a base d'asta .

- per lavori €. 75.000,00  
di cui per oneri per la sicurezza: €. 2.500,00

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- per IVA sui lavori il 20% €. 15.000,00
- Accantonamento art.18 Legge 109/94 €. 1.425,00
- Per imprevisti compreso IVA €. 6.575,00
- Lavori in economia da liquidare a fattura €. 2.000,00  
Sommano complessivamente €. 100.000,00

Ritenuto dover procedere, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con la delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003, alla riapprovazione del progetto indicato in oggetto nel suo effettivo importo di spesa;

#### Per quanto sopra detto si propone di:

- Procedere, a parziale rettifica ed integrazione di quanto approvato con la delibera di G.P. n°624 del 12.12.2003, alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di complessivi € 100.000,00 come risultanti dal su riportato quadro economico;
- confermare l'impegno di spesa n°2928 /03 Cap. 14972 per €.81.869,59, già assunto con la delibera di G.P. n°624/2003;
- impegnare la maggiore spesa di €. 18.130,41 sul capitolo n°14972 del bilancio 2003;
- confermare il gruppo di progettazione indicato nella delibera di G.P. n°624/2003

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Salvatore MINICOZZI)

Il Dirigente S.I.  
(Ing. Angelo FUSCHINI)

All'Ufficio LL.PP.  
- SEDE -

1. E p  
18 DIC. 2003

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 624 del 12 DIC. 2003**Oggetto:** Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese. - Approvazione progetto esecutivo.-L'anno duemilatre il giorno DODICI del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 11822 dell'11.12.2003 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di competenza, il progetto esecutivo, redatto dal Settore Infrastrutture, dei lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del Lago di Telese, dell'importo complessivo di € 81.869,59, così ripartito:

A)-Importo totale lavori a misura (soggetti a ribasso)	€.	65.187,62
-per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)	€.	<u>2.000,00</u>
totale lavori a base d'asta	€.	67.187,62

B)-somme a disposizione dell'A.P.

- per I.V.A. sui lavori 20%	€.	13.437,52
-----------------------------	----	-----------

- per oneri art. 18 legge 109/94 e succ.mod.	€ 940,63
- per oneri riflessi	€ <u>303,82</u>
Totale somme a disposizione	€. 14.681,97
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. <u>81.869,59;</u></b>

CONSIDERATO che, per gli effetti dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il richiamato progetto definitivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture, dal seguente gruppo di lavoro:

- *Responsabile del Procedimento dott. ing. Angelo Fuschini*
- *Progettazione : ing. S.Minicozzi*
- *Collaborazione tecn.: geom. N.Mignone*
- *R.A.A.: Rag. A. Feleppa e collaboratrice S.A.A. sig.ra R.Ricciardi*
- *Collaboratori amministrativi: sig.ra I.Caruso*
- *Collaboratore finanziario:*
- *Responsabile sic.:ing. S.Minicozzi*

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 327/01;

VISTO il piano degli investimenti, il Bilancio ed il PEG;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

HP E2

2928/03





Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio IANIELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 500 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

18 DIC. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANIELLA)

Copia per

SETTORE S. I.  
SETTORE Finanza e C.F.  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Assessorato LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

Prot. S.I. n. 11822 del 11 DIC. 2003

### RAPPORTO

**OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione all'oasi ambientale del lago di Telese**

**Importo netto lavori € 67.187,62 + Somme a Disp. € 14.681,97 = Totale € 81.869,59**

#### PREMESSO:

- che con accordo di programma quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani" stipulato tra Regione Campania e Provincia di Benevento è stata finanziata la "Messa in sicurezza e la creazione di un'oasi ambientale del lago di Telese" per l'importo di € 774.685,35.
- Che i lavori del progetto di "Messa in sicurezza e la creazione di un'oasi ambientale del lago di Telese" sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione;
- Che in detto appalto non è previsto l'impianto di pubblica illuminazione e che pertanto si è reso necessario procedere alla redazione di un nuovo.

Visto il progetto esecutivo progetto redatto dal settore infrastrutture dell'importo complessivo di spesa di € 81.869,59 così distinto:

A	Importo lavori movimento terra	€	65.187,62	
	Oneri di sicurezza	€	2.000,00	
	<b>Importo netto lavori</b>			<b>€ 67.187,62</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA sui lavori 20%	€	13.437,52	
	Oneri art. 18 legge 109/94	€	940,63	
	Oneri riflessi	€	303,82	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 14.681,97</b>
	<b>Totale generale</b>			<b>€ 81.869,59</b>

Tenuto conto che occorre procedere all'approvazione del detto progetto;

Per quanto sopra detto si propone di:

- approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di complessivi € 81.869,59 come risultanti dal suddetto quadro economico, evidenziandosi che la spesa è prevista nel bilancio di previsione 2003 sul cap. 14972 del bilancio 2003
- prendere atto che , per gli effetti dell'art. 18 della legge 109/94 e sue successive

All'Ufficio LL.PP.  
- SEDE -

Computo Metrico Estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghes.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
1	E 01 002 a	<p>Computo</p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p> <p>linea perimetrale collegamento al palo di pubblica illuminazione blocco palo di pubblica illuminazione collegamento al paletto d'illuminazione pedonale blocco palo per paletto d'illuminazione pedonale predisposizione pozzetto</p>								
			36.000	1000.00	0.40	0.60	240.000			
				3.00	0.40	0.60	25.920			
			36.000	0.80	0.80	0.80	18.432			
			100.000	3.00	0.40	0.60	72.000			
			100.000	0.40	0.40	0.40	6.400			
			36.000	0.70	0.70	0.70	12.348			
						Sommano	m³	375.100	€ 2,88	€ 1 080,29
2	E 01 010	<p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere</p> <p>linea perimetrale collegamento al palo di pubblica illuminazione collegamento al paletto d'illuminazione pedonale</p>								
			36.000	1000.00	0.40	0.40	160.000			
				3.00	0.40	0.40	17.280			
			100.000	3.00	0.40	0.40	48.000			
						Sommano	m³	225.280	€ 1,79	€ 403,25
3	U 01 027 a	<p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm</p>	36.000				36.000			
						Sommano	cad	36.000	€ 50,72	€ 1 825,92
4	U 01 034 a	<p>Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50x50 cm</p>	36.000				36.000			
						Sommano	cad	36.000	€ 34,56	€ 1 244,16
5	E 03 001 a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150</p>								
								A riportare € 4 553,62		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		kg/m³							
6	L 05 001 d	blocco palo di pubblica illuminazione	36.000	1.00	1.00	1.00	36.000		
		blocco palo per paletto d'illuminazione pedonale	100.000	0.50	0.50	0.50	12.500		
					Sommano	m²	48.500	€ 58,36	€ 2 830,46
7	L 05 013 a	corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mm²							
		linea perimetrale		1000.00			1000.000		
		collegamento al palo di pubblica illuminazione	36.000	3.00			108.000		
		collegamento al paletto d'illuminazione pedonale	100.000	3.00			300.000		
					Sommano	m	1408.000	€ 4,40	€ 6 195,20
8	L 02 081 g	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m	36.000				36.000		
		Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente: serie pesante, del diametro nominale di: 63 mm					36.000	€ 83,20	€ 2 995,20
					Sommano	cad	36.000		
9	U 05 012 d	linea perimetrale		1000.00			1000.000		
		collegamento al palo di pubblica illuminazione	72.000	3.00			216.000		
		collegamento al paletto d'illuminazione pedonale	100.000	3.00			300.000		
		Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50 Hz: 150 W			Sommano	m	1516.000	€ 5,68	€ 8 610,88
10	U 05 007 a	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40: 150 W, lumen 14.500	17.000				17.000		
					Sommano	cad	17.000	€ 63,17	€ 1 073,89
11	U 05 019 b	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W: chiuso	36.000				36.000		
					Sommano	cad	36.000	€ 34,87	€ 1 255,32
12	L 02 010 a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI	19.000				19.000		
					Sommano	cad	19.000	€ 203,57	€ 3 867,83
A riportare								€ 31 382,40	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TRIPOLARE sezione 3x1,5 mm²							
		palo pubblica illuminazione	36.000	10.00			360.000		
		collegamento al paletto d'illuminazione pedonale	100.000	3.00			300.000		
13	U 01 012 b	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi rinfiando e massetto in cls: del diametro interno di 200 mm			Sommano	m	660.000	€ 1,49	€ 983,40
14	I 04 10 c	blocco palo di pubblica illuminazione	36.000	1.00	Sommano	m	36.000		
		Tubo in PVC serie 302, colore arancio per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema ad incollaggio, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, uso regolato dalle norme UNI 7443-44-48-49 fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 80					36.000	€ 13,86	€ 498,96
15	16 06 007	blocco palo per paletto d'illuminazione pedonale	100.000	0.50	Sommano	m	50.000		
		Muffola tipo 92/A3 per cavi da 16 mmq, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.					50.000	€ 9,65	€ 482,50
16	NP 01	collegamento al paletto d'illuminazione pedonale	34.000		Sommano	cad	34.000		
		lavori di smontaggio palo esistente, sverniciatura e riverniciatura con relativa posa in oper nel nuovo blocco palo					34.000	€ 50,54	€ 1 718,36
17	NP 02	Palo in poliestere f.v. inattaccabile dalla corrosione e di elevata resistenza meccanica di H 140 cm completo di diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con riflettore in alluminio 99.85 martellato, ossidato e brillantato, completo di portalampada in	36.000		Sommano	cad	36.000		
							36.000	€ 59,71	€ 2 149,56
<b>A riportare</b>								<b>€ 37 215,18</b>	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		policarbonato e contatti in bronzo fosforoso con 2 lampade a risparmio energetico 220V/18W	100.000						
18	L 02 017 f	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida e flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x16 mm²					100.000		
		linea perimetrale collegamento al palo di pubblica illuminazione	72.000	1000.00 3.00			1000.000 216.000		
19	L 02 017 e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida e flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x10 mm²							
		linea perimetrale		1000.00			1000.000		
20	NP 03	fornitura e posa in opera di quadro a risparmio energetico da 10 KWh per gestione impianto P.I.	1.000				1.000		
		<b>Computo</b>							
		<b>Totale € 65 187,62</b>							
		30/07/2003							
								<b>Totale</b>	<b>€ 65 187,62</b>
								<b>A riportare</b>	<b>€ 65 187,62</b>