



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n° 1293 del 20 GIU. 2017

Oggetto: Interventi urgenti per Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi CPI.
Pratica VF 11016 - Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo.
Pratica VF 8911 - Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio-Castelvenere Sede di Castelvenere. Edificio ex Scuola Elementare – Edificio ex Asilo Affidamento diretto alla ditta MCS Srl ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Riferimento Contabile Cap. 4951 per € 9.032,53
Cap. 2652 per € 600,00

CIG: Z5D1F10206

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 169 del 1/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

gli edifici, sede degli Istituti in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività di "scuola con oltre 500 persone" e "impianti per la produzione del calore oltre 350 kw" individuate rispettivamente al punto 67.4.C e 74.2.B dell'allegato I del decreto medesimo;

con nota prot. n.0019107 dell'11/05/2017, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, ha comunicato che in data **30 luglio 2017** scade il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività svolta presso l'*Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo*, entro tale data questo Ente deve presentare istanza di rinnovo corredata della documentazione sotto indicata;

con nota prot. n.0019143 dell'11/05/2017, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, ha comunicato che in data **19 luglio 2017** scade il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività svolta presso l'*Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio-Castelvenere - Sede di Castelvenere*, entro tale data questo Ente deve presentare istanza di rinnovo corredata della documentazione sotto indicata;

-ricevuta dell'avvenuto versamento di € 300,00 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sez. di Avellino, Servizi a pagamento resi dai VV.F. *Pratica VF 11016*;

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2652 Progr. N. 1679 del 22/06/2017
Cap 4951 Prog n° 1680 del 22/06/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(Dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

-ricevuta dell'avvenuto versamento di € 300,00 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sez. di Avellino, Servizi a pagamento resi dai VV.F. **Pratica VF 8911;**

-n.2 richieste di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, per attività comprese nell'allegato I al DPR 1/08/2011, n.151, **Pratica VF 11016;**

-n.2 richieste di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, per attività comprese nell'allegato I al DPR 1/08/2011, n.151, **Pratica VF 8911;**

-asseverazione, a firma di *professionista antincendio, inserito negli elenchi ministeriali (legge 818/1984)* attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Accertata l'impossibilità per il Settore di poter procedere all'espletamento dell'incarico in quanto tra le figure professionali in servizio non è presente un professionista antincendio;

Atteso che da sopralluogo effettuato, unitamente alla ditta MCS Srl che effettua il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti antincendio presso gli Istituti scolastici in oggetto, si è constatato che le vasche di accumulo idrico presso l'Istituto "Carafa-Giustiniani" presentano una vistosa perdita che non consente il riempimento e quindi assolvere alle proprie funzioni, mentre l'impianto di rilevazioni fumi deve essere revisionato come devono essere sostituite le batterie della maggior parte delle lampade di emergenza, interventi non compresi nel servizio di manutenzione affidato alla ditta MCS Srl. Mentre presso l'Istituto di Castelvenere, l'impianto di rilevazioni fumi deve essere revisionato e devono essere sostituiti alcuni componenti elettronici della centralina, unitamente alle batterie. Tali interventi sono indispensabili per assicurare il perfetto funzionamento degli impianti e consentire al verificatore professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 139/2006 di produrre l'attestazione asseverata richiesta per il rinnovo CPI.

Accertata la disponibilità della ditta MCS Srl ad eseguire i lavori per rendere gli impianti idrici, elettrici e rilevazione fumi, costituenti il complesso antincendio presso i due edifici perfettamente funzionanti e ad espletare le attività professionali relative all'asseverazione, a firma di *professionista antincendio, inserito negli elenchi ministeriali (legge 818/1984)* attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Considerato che l'omessa presentazione dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio oppure, la presentazione, oltre tale data di scadenza sarà oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza e l'attività non può essere esercitata;

Visto che l'importo necessario per la esecuzione dei lavori, è stato quantificato in € 9.254,64 oltre IVA e che la ditta MCS ha dichiarato la disponibilità a praticare sui prezzi applicati un

ribasso del 20,00%, per cui l'importo dei lavori è pari ad € 7.403,71 oltre IVA da cui l'importo complessivo, comprensivo di ogni onere e i versamenti relativi ai Servizi a pagamento resi dai VV.F. è : (€ 7.403,71 lavori + 1.628,82 IVA € 600,00 oneri VV.F.) = € 9.632,53

Ritenuto potersi affidare alla suddetta Ditta le operazioni finalizzate al rinnovo del CPI per:
- Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sede in P.zza Luigi Sodo. Pratica VF 11016;
- Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio-Castelvenere Sede di Castelvenere. Pratica VF 8911 Edificio ex Scuola Elementare – Edificio ex Asilo

Visto:

- che la spesa di € 9.632,53 può essere imputata al Cap 4951 per € 9.032,53 e al Cap.2652 per € 600,00;
-che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

l'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

-di affidare alla ditta **MCS Srl** i lavori per rendere gli impianti idrici, elettrici e rivelazione fumi, costituenti il complesso antincendio presso i due edifici e le attività relative all'asseverazione, a firma di *professionista antincendio, inserito negli elenchi ministeriali (legge 818/1984)* attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, per un importo complessivo, come sopra determinato, di € 9.032,53;

-di impegnare la spesa di € 600,00 sul Cap. 2652 per i versamenti relativi ai Servizi a pagamento resi dai VV.F.;

-di impegnare la spesa di € 9.032,53 sul Cap. 4951 per i lavori affidati alla ditta MCS Srl;

-di prendere atto che l'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio o la presentazione oltre la data di scadenza sarà oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza e l'attività non può essere esercitata;

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata
Ing. Angelo D'Angelo

